

SYSTEME ICE® / SMART

Opération préalable à la mise en service

Le présent document est à renvoyer complété par mail à eo2s@eo2s.com ou par fax : 01.69.51.24.45 et est subordonné au déclenchement de l'intervention de mise en service du système I.C.E avec ou sans SMART (une fiche par coffret).

Les déclarations ci-dessous sont réputées exactes par le déclarant. Tout déplacement supplémentaire, lié à une inexactitude ou non renseignement de ces déclarations / informations, donnera lieu à une facturation de **1.000 Euros HT** / déplacement.

Nom du site :

Nom du contact :

Société d'installation :

Téléphone du contact :

REGLAGES ICE

	PRODUCTION N°1	PRODUCTION N°2
Nom de la centrale		
Fluide frigorigène		
Marque - modèle des compresseurs		
Régime nominal (T°ev / T° cd) [°C]	/	/
ΔT nominal du condenseur [K]		
HP flottante ¹	OUI / NON	OUI / NON
HP minimale de fonctionnement (compatible HP flottante)		

Remarque :

.....

Validation des raccordements ¹

	PRODUCTION N°1	PRODUCTION N°2
Alimentation coffret	OUI / NON	
T extérieure	OUI / NON	
Capteur BP	OUI / NON	OUI / NON
Capteur HP	OUI / NON	OUI / NON
Retour marche compresseurs / IOM	OUI / NON	OUI / NON

Remarque :

.....

¹ Rayer la mention inutile.

REGLAGES SMART

	PRODUCTION N°1	PRODUCTION N°2
Niveau limite [cm]		
Temporisation [s]		
Type de réservoir ²	HORIZONTAL / VERTICAL	HORIZONTAL / VERTICAL
Si horizontal : incliné ?	OUI / NON	OUI / NON
Périmètre réservoir liquide [cm]		
Longueur (hors fonds) [cm]		

Remarque :

.....

Validation des raccordements²

	PRODUCTION N°1	PRODUCTION N°2
Résistance de chauffe	OUI / NON	OUI / NON
Capteur différentiel	OUI / NON	OUI / NON

Remarque :

.....

PARAMETRAGES MODBUS (si nécessaire)

Adresse de l'unité ³		
Paramétrage de l'unité	RS485 / 19.2kbps / 8-N-2	OUI / NON

2 Rayer la mention inutile.

3 Se référer à la documentation disponible sur www.eo2s.fr

PARAMETRAGES WEBSERVEUR (si nécessaire)

Adresse IP du coffret / / /
Masque sous-réseau / / /
Adresse IP de la passerelle / / /

Adresse IP pour connexion à distance / / / / / /
Ouverture de port ⁴	OUI / NON	Port n° : 80 (http) et 21 (ftp)

Selon le cas :

DNS Primaire / / /
DNS Secondaire / / /

Nom, qualité, signature + cachet de l'entreprise

⁴ Rayer la mention inutile.